报告编号：SHG011750

150900341106

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6646

检 测 报 告

样品名称： 白栎 FC04

委托单位： 菲林格尔家居科技股份有限公司

上海市奉贤区青村镇林海公路 7001

检测类别： 委托检测

普研（上海）标准技术服务股份有限公司
中国•上海•浦东新区芙蓉花路 500 弄 12 号

检 测 报 告

以下检测样品信息由委托方所提供及确认

样品名称	白栎 FC04
产品类型/等级	/
型号/规格	600mm*600mm
样品数量	60块
制造商	/
样品商标	/
生产日期/批号	2020-03-16
样品状态	完整完好
样品接收日期	2020 年 03 月 30 日
检测日期	2020 年 03 月 30 日-2020 年 04 月 09 日
检测内容	详见检测报告数据页
检测依据或判定规则	LY/T 1926 -2010 抗菌木（竹）质地板 抗菌性能检验方法与抗菌效果
检测结论	根据委托方要求，仅提供检验实测数据，详见本报告检测结果页。

编 制：

审 核：陈博

批 准：

签发日期：2020年04月09日

检 测 报 告

检测依据

LY/T 1926 -2010 抗菌木（竹）质地板 抗菌性能检验方法与抗菌效果
4 抗细菌性能检验方法及效果分级

检测结果

抗菌效果

测试菌种	菌种浓度（CFU/mL）	阴性对照样品平均回收菌数 A（CFU/片）	试验样品平均回收菌数 C（CFU/片）	抗菌率 R（%）
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	2.2×10^5	8.78×10^7	＜200	＞99.9
大肠菌群 ATCC25922	2.1×10^5	2.51×10^8	＜200	＞99.9

备注： 1. R=(A-C)/A×100%

R：抗菌率，%；

A：阴性对照样品平均回收菌数，CFU/片；

C：试验样品平均回收菌数，CFU/片。

-报告结束-

声明：

（1）检测报告涂改无效；

（2）复印检测报告未盖红色检验检测专用章无效；

（3）检测报告无批准人签字及“检验检测专用章”均视无效；

（4）未经本公司同意，不得擅自使用本检测报告进行不当宣传；

（5）未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告（全文复制除外）；

（6）委托样品信息均由客户提供，检测结果仅适用于收到的样品；若有异议，请于检测报告发出之日起15日内向本单位提出，逾期不予受理。